

中盐东兴盐化股份有限公司消防泵采购 谈判公告

(项目编号: CGXM-SD10020050-2025090031)

一、谈判采购条件

中盐东兴盐化股份有限公司对消防泵进行谈判采购, 欢迎所有具备能力和资格的潜在供应商参加。

二、项目概况与采购范围

1.项目概况: 根据东兴公司制盐智能化绿色化技术升级改造项目建设需要, 结合给水处理站新建消防水泵房和消防水池, 配备消防系统水泵: 消火栓给水泵两台, 一用一备, 单泵流量为 $252\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 80m , 功率为 90kW , 配套稳压设备一套。自动喷水给水泵两台, 一用一备, 单泵流量为 $216\text{m}^3/\text{h}$, 扬程 120m , 功率为 132kW , 配套稳压设备一套。重新铺设全厂消防管网, 完善厂区消防设施已完备外的其它各单体消防设施。

2. 采购范围: 水泵、电机、控制柜、底座、联轴节、出口法兰及地脚螺栓等在内的全套设备的设计制造运输, 详见技术规范书。

3. 交货日期: 合同签订后 30 天交货。

4. 项目地点: 安徽省定远盐矿。

5. 标段划分: 一个标段。

三、供应商资格要求

1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织(须提供营业执照或其他登记证书扫描件并加盖公章);

2.供应商应为货物的生产厂商或者具有生产厂商授权的代理商(代理商须提供生产厂商的授权书);

3.供应商所投报的消防产品必须经国家消防产品检测中心检测合格,须提供产品型式检验报告(消防型式认可)及有效的 CCCF 证书;

4.供应商 2022 年 1 月 1 日至今有类似产品供货业绩(须提供销售合同至少包括合同封面<若有>、首页、供货内容页和大签页及对应发票扫描件并加盖公章);

5.供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或经营异常(提供从信用中国网站下载的“公共信用信息报告”并加盖供应商公章,下载时间为谈判文件发布之日起至响应文件递交截止日之间任一天);

6.本项目不接受联合体报名。

四、谈判申请时间及办法

1.本项目谈判文件采用线上方式发布,不向供应商提供纸质文件。谈判文件下载时间:2025 年 9 月 28 日至 2025 年 10 月 13 日。

2.谈判申请截止时间:2025 年 10 月 13 日 上午 9:00 整。

3.报价须知:

(1) 登录“中盐集团采购平台”(https://chinasalt.china-tender.com.cn/) 公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核。因未及时办理注册审核手续影响报价的, 责任自负。

(2) 供应商需完整填写报价信息, 并按采购要求上传相应资料的扫描件, 须在报价截止时间前提交报价, 逾期责任自负。

五、响应文件递交

1. 响应文件递交截止时间: 2025 年 10 月 13 日 上午 9: 00 整。

2. 供应商可以在谈判日当天到达中盐东兴盐化股份有限公司会议室现场递交, 也可以通过邮寄方式递交。逾期未递交或未送达至指定地点的响应文件, 采购人不予受理。

3. 采购人将按本响应文件确定的时间、地点进行谈判, 报价人的法定代表人(或授权代理人)应准时出席, 否则视为其放弃本次谈判资格。

六、联系方式

联系人: 鲍兴莉

电话: 15656233575

中盐东兴盐化股份有限公司

2025 年 9 月 28 日

